




Ведомость отделки помещений на отм. ±0,000

Наименование или номер помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок (панель)			Покрытие пола		Примечание
	Площадь	Вид отделки	Площадь	Вид отделки	Площадь	Вид отделки	Высота, мм	Площадь	Вид отделки	
1,8	5,33	Финишная шпатлевка, окраска акриловыми красителями	31,4	Улучшенная цементно-песчаная штукатурка, окраска акриловыми красителями	-	-	-	5,33	Керамогранитная плитка, фризы из керамогранита (150 x 300)-9,2 м.п.	-
7,2	22,9	Подвесной потолок типа "Армстронг"	38,5	Улучшенная цементно-песчаная штукатурка, окраска акриловыми красителями	-	-	-	22,9	Керамогранитная плитка, фризы из керамогранита (150 x 300)-15,8 м.п.	-
4	8,7	Подвесной потолок типа "Армстронг"	26,01	Улучшенная цементно-песчаная штукатурка, окраска акриловыми красителями	-	-	-	8,7	Керамическая плитка, плитус керамический -8,7 м.п.	-
3	3,7	Финишная шпатлевка, окраска акриловыми красителями	23,5	Улучшенная цементно-песчаная штукатурка, окраска акриловыми красителями	-	-	-	3,7	Керамическая плитка, плитус керамический -7,4 м.п.	-
5,6	9,0	Подвесной потолок типа "Армстронг"	55,1	Улучшенная цементно-песчаная штукатурка, окраска акриловыми красителями	-	-	-	9,0	Линолеум, ПВХ -плитус -20,1 м.п.	-

Примечания:

- Предварительно выполнить отбивку старой штукатурки стен в помещениях № 1,2,3,6,7 -62 м²
- Предварительно выполнить ремонт штукатуркистен в помещениях №4,5 -20 м².
- Предварительно выполнить демонтаж старого подвесного потолка типа "Армстронг" в помещениях №4,5 - 31,05 м².
- Предварительно выполнить демонтаж старой краски, шпатлевки потолков в помещениях №1,2,3,6,7 - 17 м².
- Предварительно выполнить демонтаж кирпичной перегородки, разделяющей помещение охраны №4 и проходной №5 - 5,92 м²
- Цвет плитки керамической, керамогранитной - по согласованию с заказчком.
- Выполнить кирпичную перегородку между: помещением охраны №4, помещением аппаратной №6 и проходной №7 -h=1,0 м толщиной 250 мм из силикатного одинарного кирпича. Произвести армирование по всей длине сеткой 5 В 500 50х50 мм каждые 4 ряда кладки по всей высоте.
- Выполнить перегородки из ГВЛ (см. л. 6) на металлическом каркасе с утеплением минераловатными плитами толщиной 70 мм

						7 М -13 Д 00022/17- АР			
						Приведение интегрированной системы безопасности к требованиям правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК			
Изм.	Колич.	Лист	И док.	Подпись	Дата	Товарно -сырьевая база ОАО "Славнефть -ЯНОС " КПП 10, Цех №13, Титул 154	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Протасова			03.17		Р	8	
Проверил		Беляков			03.17				
ГИП		Умнов			03.17				
Н. Контр.		Плетнев			03.17	Ведомость отделки помещений	000 "7 Микрон "		