

Ответ к запросу на разъяснение № 58621 по ПДО 123-ДО-2025		
Запрос контрагента	Ответ на запрос	
В ходе рассмотрения технической части возникли вопросы/замечания требующие разъяснений: Прошу Вас предоставить следующую информацию относительно относительно предлагаемый конструкций: 1) Цвет конструкций согласно каталогу RAL. 2) Высоту потолков от уровня отмоски. 3) Требуемую толщину прозрачного заполнения (указать тип стекла - обычное, закаленное, триплекс либо стеклопакет). 4) Толщину панелей из негорючих материалов. Дополнительно прошу пояснить следующие моменты: 1) Если конструкции устанавливаются в существующие проемы, необходима детальная разбивка по каждому проему. 2) Если же конструкция крепится исключительно между собой, укажите необходимость увеличения сечения стоек. Кроме того, было бы желательно ознакомиться с проектом предлагаемого решения. Также хотелось бы уточнить: 1) Являются ли данные конструкции противопожарными перегородками? 2) По каким причинам заполнение обязательно должно быть выполнено из негорючих материалов?	В ответ на Ваш запрос сообщаем: 1) Цвет конструкций согласно каталогу - RAL7001. 2) Высота потолков мастерской от уровня отмостки 9м. 3) Тип стеклопакета однокамерный. 4) Толщина панелей из негорючих материалов в соответствии из выбранного стеклопакета. Дополнительно поясняем следующее: 1) Конструкция крепится между собой и к стенам здания в соответствии со схемой приложение №1 дефектной ведомости. Также сообщаем: 1) Данная конструкция не является противопожарной перегородкой.	