

УТВЕРЖДАЮ

Главный метролог

Д.М. Веденеев

« 11 » 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ № 04-140

Объект назначения: ПАО «Славнефть-ЯНОС», цех №15

Номер объекта: 2085

1. Предмет закупки

№ п.п.	Номер материала в SAP	Наименование оборудования	Ед. изм.	Назначение
1.	404926	Блок питания Dell H875EF-00	шт	Станция управления РК-101С

Аналоги не допускаются, оборудование эксплуатируется в составе действующей системы управления.

2. Основные технические характеристики.

№ п.п.	Параметр	Значение
1.	Назначение	Блок питания H875EF-00 Станция управления РК-101С Гидрокрекинг
2.	Условия эксплуатации (степень защиты, температура, относительная влажность, климатический класс, степень загрязнения)	Рабочая температура, °С -25 ~ 60 Рабочая влажность, % 10 ~ 95 Защита от пыли и влаги: -
3.	Входные данные	Рабочее напряжение 220 В переменн. (100-240В пер.) Потребление тока 12.5 А
4.	Выходные данные	Напряжение 12В, 875 Вт
5.	Габаритные размеры	165 x 150 x 100мм
6.	Масса	2.5 кг.
7.	Средняя наработка на отказ	Не менее 100000 ч
8.	Средний срок службы	Не менее 12 лет

3. Комплект документации

№	Документация	С подачей технической части оферты, ТП Требование 1 документ – 1 файл, 300dpi, pdf	С поставкой	
			На бумажном носителе	На электронном носителе CD-диск или flash-диск
1	Техническая спецификация, с расшифровкой кода.			СК
2	Сертификат (декларация) соответствия ТР ТС 020/2011	СК	К	СК

СК – скан-копия, К – копия, заверенная печатью и подписью Поставщика, О – оригинал, ТП – техническое предложение.

Начальник цеха №15

(должность)


(подпись)

П.А. Поляков


(ф.и.о.)

«06» 07. 2023.

(дата)

Зам. начальника цеха №15

(должность)


(подпись)

С.Н. Моругин

(ф.и.о.)

«06» 07. 2023.


(дата)

Инженер-электроник

участка обслуживания

СБиПАЗ

(должность)


(подпись)

А.В. Гусев

(ф.и.о.)

«06» 07. 2023 г.

(дата)