





(ПРИМ)

1) УСТАНОВКА ВСА ДОЛЖНА СНИЗИТЬ РАСХОД ОТРАБОТАННОЙ КИСЛОТЫ ДО 0 КГ/ЧАС В ТЕЧЕНИЕ 10 МИНУТ.

2) ЗНАЧЕНИЕ, ГЕНЕРИРУЕМОЕ ПЛК.

3) В СЛУЧАЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭФ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВЫШЕ ПО ПОТОКУ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСТАНОВЛЕН ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УТЕЧКИ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ОПОРНОГО ИЗОЛЯТОРА И СИСТЕМЫ ПРОДУВОЧНОГО ВОЗДУХА.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

● ОТРИЦАНИЕ

HALDOR TOPSOE

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является конфиденциальной, и не может использоваться для каких-либо целей, кроме тех, для которых она была подготовлена, а также не может использоваться или передаваться третьим лицам без письменного разрешения Хальдор Топсе А/О.

РЕД.	ОПИСАНИЕ	ДАТА	ЧЕРТИЛ	ПРОВ.	УТВ.
0	Первая редакция	28 март, 2017	MON/LK	DIPA	MCA

УСТАНОВКА МК-2 ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»

Система блокировки ЭФ
Монтажно-технологическая схема

РАЗМЕР ЛИСТА: УСТАНОВКА

НАИМЕНОВАНИЕ: T1

ИДЕНТИФИКАТОР ДОКУМЕНТА

S-05244 НОМЕР ПРОЕКТА | ESP42407 НОМЕР ДОКУМЕНТА | 0 РЕД.

Утвердил