


УТВЕРЖДАЮ
Главный метролог
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
 С.И. Кравец
«05» _____ 2015г.

А К Т
проверки технического состояния средств КИПиА

г. Ярославль

5 мая 2015г.

Комиссия в составе:

Начальника Производство масел и парафинов КМ-2

В.В. Копанскова

Начальника цеха №15

А.В. Григорьева

Начальника участка ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА»

М.В. Балашова

Начальника установки С-400

И.В. Аладьина

Начальника участка эксплуатации № 1 цеха №15

В.Ф. Винарского

провела проверку технического состояния сигнализаторов уровня СУЖ-1 зав. №№ 873,887 с поз. р483, р253 установки КМ-2, присланного в цех №15 по заказу, и установила следующее:

изготовитель: ООО «Термоарматура».

дата изготовления 1987 год,

смонтирован в 1987 году.

Оборудование комплектно.

Параметры технических устройств: сигнализация предельного уровня, выходной сигнал типа «сухой контакт».

Условия эксплуатации: рабочее давление – 1 кгс/см², температура измеряемой 90⁰С, измеряемая среда – растворитель.

Закключение: сигнализаторы уровня СУЖ-1 зав. №№ 873,887, находятся в неисправном состоянии, по причине механического износа контактной группы, восстановлению не подлежат. Необходима замена на новые аналогичные датчики.

Мероприятия:


1. Участку ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА» оформить снятие с регистрации сигнализаторов уровня СУЖ-1 зав. №№ 873,887.

Срок: _____
Отв. _____

2. Начальнику участка №3 оформить заявку на закупку новых сигнализаторов уровня типа СУ-1 для поз. р483, р253, установки КМ-2.

Срок: _____
Отв. _____

Подписи:



В.В. Копансков
А.В. Григорьев



М.В. Балашов
И.В. Аладьин
В.Ф. Винарский