

ПДО № 18-КР-2024

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Поступивший запрос контрагента:

Добрый день!

При рассмотрении документации на закупку возникли следующие вопросы:

1. В типовом договоре указан гарантийный срок на работы по АКЗ - 10 лет, можем ли мы подать оферту с протоколом разногласий по этому пункту и указать гарантийный срок 2-3 года?
2. В сметах и ДВ не указаны какие конкретно ЛКМ применяются. Нам предлагать ЛКМ любые на наш выбор или имеется некий перечень допустимых Заказчиком ЛКМ? Как будет определена норма расхода ЛКМ?
3. Нужен брендбук, чтобы иметь понимание, в какие цвета какие конструкции окрашивать, просим направить.
4. Как будет определяться объем выполненных работ? По фактическим замерам или имеются чертежи на все конструкции? Как определена площадь работ в сметах?
5. На какой ближайший полигон возможен вывоз отработанного песка для утилизации?
6. Какой герметик предполагается применять для герметизации?

Ответ инициатора закупки:

Добрый день. Сообщаем следующее:

1. Гарантийный срок службы на работы по АКЗ на 10 лет принимается согласно Инструкции № ЛТН и ДО -205 «По антикоррозийной защите и огнезащите конструкций, трубопроводов и оборудования», приложение № 4;
2. Применяемые ЛКМ указаны в Инструкции № ЛТН и ДО -205 «По антикоррозийной защите и огнезащите конструкций, трубопроводов и оборудования», приложение № 4;
3. Нанесение АКЗ (цвета, расположение индексов и т.д.) производится согласно Альбома типовых решений № УПКО-01 «Оформление объектов промплощадки в соответствии с требованиями фирменного стиля ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
4. Объемы АКЗ определены по методике согласно инструкции № ОГМ-1801 «Правила оформления, порядок согласования и утверждения дефектных ведомостей на ремонтные работы и ведомостей объемов работ на ликвидацию основных средств» п.п. 4.4 и внесены в ДВ. Сметный расчет выполнен по утвержденным ДВ. Объем выполненных работ определяется по фактически выполненным работам;
5. Погрузка и вывоз мусора на расстояние 35 км с размещением на АО "Скоково";
6. Для герметизации скрытых полостей применяется силиконовый герметик.

Приложение:

1. Инструкция № ЛТН и ДО -205 «По антикоррозийной защите и огнезащите конструкций, трубопроводов и оборудования»;
2. Альбом типовых решений № УПКО-01 «Оформление объектов промплощадки в соответствии с требованиями фирменного стиля ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
3. Инструкция № ОГМ-1801 «Правила оформления, порядок согласования и утверждения дефектных ведомостей на ремонтные работы и ведомостей объемов работ на ликвидацию основных средств».