

ПДО №168-КС-2020

ЗП006888

**Поступивший запрос контрагента:**

1. Нет информации о площадке монтажа (монтаж на готовый фундамент или нет).
2. Нет разделительной ведомости по поставке материалов для монтажа. Изготовитель ФЗТ не поставляет:
  - сварочные материалы для монтажа;
  - комплект теплоизоляции на трубопроводы.
3. По обустройству временных площадок:
  - кто поставляет материалы (щебень, песок, плиты и тд);
  - требуется ли разработка временных площадок (выемка, вывоз грунта перед отсыпкой и укладкой плит и тд).
4. Обеспечивается присутствие шеф-инженера со стороны изготовителя ФЗТ? Кто гарантирует собираемость конструкции?
5. Наша компания не является проектировщиком и изготовителем данного ФЗТ. Соответственно, не может гарантировать работоспособность всех систем ФЗТ. Не может гарантировать запуск (розжиг) факела. Кто будет устранять дефекты изготовления, несоответствие КД, несобираемость конструкции, дефицит материалов, неработоспособность системы розжига и т.д. Кто будет оплачивать простой на время устранения этих дефектов?

**Ответ инициатора закупки:**

1. Монтаж факела закрытого типа будет выполняться на смонтированный фундамент.
  2. Комплект теплоизоляции на трубопроводы поставляется заказчиком. Сварочные материалы для монтажа поставляет Подрядчик.
  3. Временная площадка складирования материалов - смонтирована.
  4. Присутствие шеф-инженера со стороны ООО «Силур» не предусматривается.
  5. Гарантии по работоспособности всех систем ФЗТ несет поставщик услуг в соответствии с пунктом 2 требований к предмету закупки, а именно: «Весь комплекс работ должен предусматривать выдачу готового работоспособного опробованного продукта, прошедшего индивидуальные и комплексные испытания выполняться в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.».
- Дополнительно сообщаем, что дефекты оборудования ФЗТ будут устраняться за счет поставщика оборудования.