

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измер ения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	ПРИБОРЫ							
	Газоанализатор : диапазон измерения 0-100% НКПР , выходной сигнал 4-20mA + HART, питание = 24 В, маркировка по взрывозащите 1ExdIICt4	Опросный лист 19071-351/3-ATX-ОЛ-41	364953		шт.	2		1 шт. - ЗИП
	В комплекте с датчиком: кабельный ввод; кожух; соединительная коробка; кронштейн; калибровочная камера и др.							
	КАБЕЛИ И ПРОВОДА							
	Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с оболочкой из полимерного материала пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с общим экраном из фольгированного материала, с броней из стальных оцинкованных проволок	ОЗКнг(A)-LS Опросный лист 19071-351/3-ATX-ОЛ-92						
	5х1,0				м	2		
	Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с общим экраном из фольгированного материала, без брони	ОЗнг(A)-LS Опросный лист 19071-351/3-ATX-ОЛ-92						
	3х2х1,0				м	15		

19071-351/3-ATX.CO																																													
ОАО «Славнефть-ЯНОС»																																													
Цех № 17 Установка КС-2 Насосная станция тит.351/3																																													
Замена сигнализаторов ДВК (1шт.) КС-2, тит.351/3																																													
<table border="1"> <tr> <td>Изм</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td><td>Каплинина</td><td></td><td></td><td></td><td>19.04.17</td> </tr> <tr> <td>Проверил</td><td>Бабкин</td><td></td><td></td><td></td><td>19.04.17</td> </tr> <tr> <td>Н.контр.</td><td>Архилов</td><td></td><td></td><td></td><td>19.04.17</td> </tr> <tr> <td>Нач.отд.</td><td>Галапин</td><td></td><td></td><td></td><td>19.04.17</td> </tr> <tr> <td>ГИП</td><td>Затеев</td><td></td><td></td><td></td><td>19.04.17</td> </tr> </table>										Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Разраб.	Каплинина				19.04.17	Проверил	Бабкин				19.04.17	Н.контр.	Архилов				19.04.17	Нач.отд.	Галапин				19.04.17	ГИП	Затеев				19.04.17
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата																																								
Разраб.	Каплинина				19.04.17																																								
Проверил	Бабкин				19.04.17																																								
Н.контр.	Архилов				19.04.17																																								
Нач.отд.	Галапин				19.04.17																																								
ГИП	Затеев				19.04.17																																								
Станд.						Лист		Листов																																					
Р						1		3																																					
ПРОМХИМПРОЕКТ																																													
Спецификация оборудования, изделий и материалов																																													

По данной спецификации допускается использование эквивалентного по техническим характеристикам оборудования, изделий и материалов других типов и марок, применение оборудования, изделий и материалов, изготовленных по другим стандартам или техническим условиям, а также другого исполнения при условии соблюдения принятых в проекте технических решений и согласования с проектировщиком. При этом внесение изменений в данную спецификацию не требуется.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Согласовано: