

ПДО №709-КС-2020

ЗП012726

**Поступивший запрос контрагента:**

Добрый день! Просим дать следующие разъяснения для определения стоимости ПИР:

1. Согласно п. 9 ТЗ определён объём проектирования только по 87 постановлению. В соответствии с п. 24 - прохождение негосударственной экспертизы проектной документации.

Обращаем внимание, что ОАО «Славнефть-ЯНОС» является объектом I категории согласно критериям, установленным постановлением правительства от 28 сентября 2015 года N 1029.

Статья 11. Объекты государственной экологической экспертизы федерального уровня с 1 января 2019 дополнена пунктом: 7\_5 проектная документация объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории, за исключением случаев, если такая проектная документация входит в состав материалов обоснования лицензий в соответствии с подпунктом 4 настоящей статьи.

Требуется подтвердить отсутствие необходимости разработки ОВОС и прохождения Государственной экологической экспертизы.

2. В приложении 1 и 6 ТЗ указано место строительства нового здания азотной установки - у реципиентов азота. В приложении 7 п.4 определен тип здания облегчённого типа из сэндвич панелей.

Данное решение может быть выполнимо при соблюдении следующих требований:

- общая приведённой вместимости реципиентов не более 3200м<sup>3</sup>хМПа;
- обеспечение устойчивости строительных конструкций от ударной волны при аварии на ближайших производствах.

Необходимо подтвердить выше указанные требования.

**Ответ инициатор закупки:**

1. Объём реципиентов азота составляет 100 м<sup>3</sup> каждый, общее количество 19 шт., разрешенной давление 6,4 МПа; Площадка воздухоразделительной установки (цех №17) относится к III классу опасности.
2. В приложении направляем примерные зоны разрушения R1-R4 от расположенных рядом ОПО (установки Л-35/11 и Л-35/6). Зоны взяты из технологических регламентов.