Приточная установка П13



1.1 Привод воздушного клапана

1.3 Обогрев воздушного клапана (230В)

1.4 Регулирующий клапан теплоносителя

1.5 Циркуляционный насос на теплоносителе

1.6 Термостат угрозы замерзания калорифера по воде (TS)

1.7 Термостат угрозы замерзания калорифера по воздуху (TS)

1.7a Управление двигателем рабочего вентилятора П13.1

1.8 Управление двигателем резервного вентилятора П13.2

1.8a Датчик-реле перепада давления на рабочем вентиляторе П13.1 (PDS)

1.9 Датчик-реле перепада давления на резервном вентиляторе П13.2 (PDS)

1.10 Датчик температуры приточного воздуха (TE)

1.11 Датчик температуры в помещении (TE)

1.12 Датчик-реле перепада давления на фильтре (PDS)

1.13 Привод воздушной заслонки на резервном вентиляторе

1.14 Привод воздушной заслонки на рабочем вентиляторе

Закрытие противопожарного клапана по сигналу "Пожар в компрессорной"

Отключение приточных вентсистем П13.1, П13.2 по сигналу "Пожар в компрессорной" от системы пожарной сигнализации (раздел 17999/3-211/1-ПС)



Согласовано

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

						17999/3-211/1-АОВ	
2	-	Зам.	1-25		04.16	Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ. II этап	
1	-	Зам.	1-24		03.16		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильенко			04.16	Компрессорная установка	Стадия: Р; Лист: 2.6; Листов:
Пров.		Ковалева			04.16		
Н. контр.		Семчук			04.16		
ГИП		Семчук			04.16		
						Приточные вентсистемы. Схема автоматизации	ООО "ЭнергоЦентрПроект"

Формат А2