

### Поступивший запрос контрагента

Сообщаю Вам, что при рассмотрении ПДО №570-КС-2022 раздел «Техническое перевооружение установки 1А-1М» возникли следующие вопросы:

1. Для следующих позиции, указанных в разделительной ведомости в комплектах, прошу предоставить данные о составляющих:

Комплект линии дымового газа	1,00	КМП
Парораспределитель кольц. купольн. части	1,00	КМП
Парораспределитель кольц. предв.отпарки	2,00	КМП
Линия транспортная	1,00	КМП

2. В протоколе договорной цены указан проект 0821-(3-3466)-17/1-КЖ с учетом изм.1, а ведомость работ в составе ПДО приложена без изм. Прошу предоставить ведомость работ с изм.1 и проект 0821-(3-3466)-17/1-КЖ без изм.
3. В разделительной ведомости поз. «Анкер V-образный 125мм в кмп КК-8» – 11 600 шт, тогда как в ВОР «На замену циклонов в сборе с куполом в регенераторе Р-2» их 6345 шт. Прошу уточнить какой объем анкеров учитывать при расчете.
4. В разделительной ведомости поз. «Смесь огнеупорная АЛАКС 1,6-1350» - 100 300 кг, тогда как в ВОР «На замену циклонов в сборе с куполом в регенераторе Р-2» ее 105 900 кг. Прошу уточнить какой объем смеси учитывать при расчете стоимости работ.

Так же прошу уточнить коммерческую часть, а именно: необходимость определения заработной планы по разрядам.

Прошу Вас предоставить ответы на вышеуказанные вопросы.

### Ответ инициатора закупки

Направляем следующие разъяснения:

по п.1 – направляем РКД заводов-изготовителей;

по п.2 – в связи с изменением трассировки прокладки эстакады были внесены корректировки в проект №0821-(33466)-17/1, прилагаются изменения в договор и приложения 1,2,6, ведомости объемов работ;

по п.3 – направляем откорректированную ВОР, при оценке учитывать объем анкеров V-образных 11 600 шт. (поставка Заказчика);

по п.4 – при оценке учитывать объем смеси 100300 кг (поставка Заказчика);  
по п.5 – подтверждаем необходимость определения заработной платы по разрядам, регламенты СМР и ПНР прилагаются (приложение 3,4 к договору).

В связи с большим объемом информации документацию можно скачать, перейдя по ссылке [http://yanos.slavneft.ru/files/CGR\\_638018801509317871\\_638019432933941952.zip](http://yanos.slavneft.ru/files/CGR_638018801509317871_638019432933941952.zip) Файл будет доступен по ссылке до 20.11.2022.