


УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

 С.И. Кравец
«29» 02 2016г.

АКТ 01991

проверки технического состояния средства К и А

г. Ярославль

«29» февраля 2016 г.

Комиссия в составе:

Начальника производства масел и парафинов

В.В. Копанскова

Начальника цеха № 15

А.В. Григорьева

Начальника секции

Начальника участка №1 цеха №15

В.Ф. Винарского

Начальника ЛАИИ ООО АВТОМАТИКА

В.Б. Мишинова

провела проверку технического состояния массового расходомера Promass зав. №F210BB02000, эксплуатирующегося на установке КМ-2 производства масел и парафинов на позиции 1-578 и установила следующее:

1. Изготовитель: компания «Endress&Hauser», Германия, 2012 год.
2. Смонтирован в 2012 году.
3. Оборудование комплектно.
4. Параметры технического устройства: пределы шкалы 0 - 20 т/ч; выходной сигнал 4-20 мА, 0-1кГц; Code: 83F50-AD6SAA31BFAA+.
5. Условия эксплуатации: соответствуют техническим требованиям на прибор.
6. Прибор не производит измерения.

Заключение: сенсор массового расходомера Promass зав. №F210BB02000 находится в состоянии непригодном для дальнейшей эксплуатации и ремонта. Причина – обрыв измерительных катушек сенсора, конструкция сенсора неразборная.

Мероприятия:

1. По причине невозможности ремонта сенсора массового расходомера Promass зав. №F210BB02000 прибор подлежит снятию с метрологического учета и списанию в установленном порядке.

Срок: с получением акта. Отв. Начальник участка №1 цеха №15 Винарский В.Ф.

2. Подать заявку на массовый расходомер взамен вышедшего из строя.

Срок: при составлении дефектной ведомости.

Отв. Начальник участка №1 цеха №15 Винарский В.Ф.

Начальник производства масел и парафинов

Начальник цеха № 15

Начальник секции

Начальник участка №1 цеха №15


Начальник ЛАИИ ООО АВТОМАТИКА

 В.В. Копансков

А.В. Григорьев

 В.Ф. Винарский

В.Б. Мишинова

 С.К. Филиппов